



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax
sarco

TI-P087-35

MI Issue 2

H

UP100超声波疏水阀检测仪

简介

UP100便携式超声波检测仪，使用电池工作，可给出可视和可听的超声波频率指示，可用作分析蒸汽疏水阀工作状态的诊断工具，也可用来检测蒸汽和压缩空气系统的泄漏。为了正确的诊断疏水阀的工作状态，操作人员需对疏水阀的工作特性具有一定的了解，并有一定的使用经验。

UP100包括4个组成部分

1. 枪型检测器
2. 探头及延伸棒
3. 耳机
4. 便携包

限制条件

工作环境温度范围:	0至50℃
储存环境温度范围:	-18至54℃

技术规格

电路	SMD/固态外差式接收机
响应频率	20-100kHz(集中在38-42kHz)
灵敏度选择	8个位置的灵敏度
超声波选择	10段红色LED显示
电池	9V碱性电池
耳机	索尼Walkman型MDR24(非标阳插头)
探头	听诊器/接触型(STM-1)不锈钢插入式探头，带140mm不锈钢波导管。 延伸棒长度最长达788mm，用于够不到的蒸汽疏水阀

操作

随产品提供详细的操作手册。

注：UP100不适用于危险区域。

材质

检测仪	ABS塑料
探头	不锈钢
延伸棒	铝合金
便携包	黑色软质cordura

备件

可提供下述备件

- 9伏碱性电池
- 索尼MDR 24耳机(非标阳插头)
- STM-1探头
- 788mm延伸金属棒

订购说明

- 1-斯派莎克UP100超声波疏水阀检测仪。



尺寸 (近似)单位:毫米

	A	B	C	D	重量, 含电池(kg)
UP100检测仪及探头	114	200	48	292	0.35
UP100便携包	250x160x90				0.70

